

FOTOSELLİ ÇİFT GİRİŞLİ MUSLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-1-10 bar arası çalışır olmalı.
- 2-3bar basınçta 9lt su akışı sağlayabilmeli
- 3- Bataryalar en az 2 yıl garantili olmalı.
- 4-Duvara monteli olmalı.
- 5-12 v AC güvenlik kablosu olmalı.
- 6- Çift su girişli olmalı.
- 7-Paslanmaz çelik evyelere ve ankastreya montajı uygun olmalı.
- 8-Yükseklik 260 mm. ve boyun uzunluğu 250mm olmalı.
- 9-Ameliyathane kullanımına uygun olmalı.
- 10-Mevcut kullanılan bataryalara uygun olmalı.
- 11-Bataryalar CE belgeli olmalı.
- 12-Sıcak soğuk su ayar kontrolü musluk üzerinde olmalı.
- 13- Tüm aparatları ile birlikte teslim edilecek.
- 14-Teklifler verilmeden önce numuneler mutlaka görülecek.

Nuri AŞAR
Teknik Birim Sorumlusu